

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
(г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 64-63-78)
Отдел надзорной деятельности Кузнецкого района
(Пензенская область г. Кузнецк ул. Пролетарская 72 А, т. 2-36-02)**

г. Кузнецк
(место составления акта)

Г
" 12 " октября 20 12 .
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 254

По адресу/адресам: Кузнецкий район, р.п. Евлашево, ул. Центральная 32
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Кузнецкого района по
пожарному надзору П.С. Шигаева № 254 от 05.10.2012 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общеобразовательной школы р.п. Евлашево

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. " 10 " 10 20 12 г По 14 час 00 мин 12.10.2012 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут 10.10.2012 года по 14 часов 00
минут 12.10.2012 г., (три рабочих дня)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен : отделом надзорной деятельности Кузнецкого района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки): и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.
05.10.2012 в 10 час 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Надежин В.В. - государственный инспектор Кузнецкого
района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБОУ ООШ р.п. Евлашево
Рязанова Е.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**Не имеют требуемого предела огнестойкости дверные проемы в складских помещениях,
расположенных на 2 и 3 этажах, ведущий с класса трудового обучения в коридор первого**

этажа . Основание : (Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» ст. 88 п.3), ответственное лицо; юридическое лицо МБОУ СОШ р.п. Евлашево, и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.

В помещениях подвала, буфета электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Основание: (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1, Правила противопожарного режима утв. Постановлением правительства Р.Ф. п. 42 от 25 апреля 2012 № 390) ответственное лицо; юридическое лицо МБОУ СОШ р.п. Евлашево, и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.

В помещениях подвала эксплуатируется временный участок эл. проводки. Основание: (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1, Правила противопожарного режима утв. Постановлением правительства Р.Ф. п. 42 от 25 апреля 2012 № 390) ответственное лицо; юридическое лицо МБОУ СОШ р.п. Евлашево, и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.


Не проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода в здании. Основание: (Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч. 1, Правила противопожарного режима утв. Постановлением правительства Р.Ф. п. 55 от 25 апреля 2012 № 390) ответственное лицо; юридическое лицо МБОУ СОШ р.п. Евлашево, и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.

Складываются сгораемые материалы в помещениях подвала, под лестничной клеткой 1 этажа левого крыла здания. Основание: (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1, Правила противопожарного режима утв. Постановлением правительства Р.Ф. п. 23 от 25 апреля 2012 № 390) ответственное лицо; юридическое лицо МБОУ СОШ р.п. Евлашево, и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.

Отсутствует ограждение на кровле. Основание: (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90, п 16.) ответственное лицо; юридическое лицо МБОУ СОШ р.п. Евлашево, и.о. директора МБОУ СОШ р.п. Евлашево Рязанова Е.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 254 от 12.10.2012

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора МБОУ СОШ Рязанова Е.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” октября 20 12 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)